

оправка 28/08-2020
едн

Министерство образования и науки РФ
Муниципальное образование
«Смидовичский муниципальный район»
Еврейской Автономной Области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 8 с. Аур»
ОГРН 1027900634442
ИНН 7903003051 ОКПО 44512221
ул. Комсомольская. 7 в, с. Аур
Смидовичский район. ЕАО. 679157
тел. 28-5-38

п. Смидович
пер. Партизанский - 1
зам. прокурора
Смидовичского р-на
А. Т. Седракяну

№333
На № _____ от 28.08.2020г.

На наш вх № 132 от 26.08.2020г. на представление об устранении нарушений Федерального законодательства в части невыполнения обязательных требований пожарной безопасности, администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» сообщает следующее, что данное представление было рассмотрено. Заведующая хозяйством Ярковая Н. Б. привлечена к дисциплинарной ответственности. (приказ прилагается). Экспертиза внутреннего противопожарного водопровода будет проведена до 28 сентября 2020года.

Директор МБОУ СОШ № 8 с. Аур



едн О. И. Корнева



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА

679150, п. Смидович,
пер. Партизанский, 2-б, пом. 2
тел./факс: 8(426-32) 2-22-16, 2-29-70
E-mail: prok-smid@mail.ru

Л.ОС. 2010 № 7-45-2020

Директору МБОУ «СОШ №8
с. Аур»

Корневой О.И.

ул. Комсомольская, д. 7в,
с. Аур, ЕАО

Входящий № 132
26 августа 2020г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Смидовичского района на основании информации, поступившей из ОНД по Смидовичскому району УНД и ПР МЧС России по ЕАО проведены надзорные мероприятия об исполнении требований законодательства об образовании, в том числе в части исполнения обязательных требований пожарной безопасности МБОУ «СОШ №8 с. Аур», в результате которых установлено следующее.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации, правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности, правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

В соответствии с п. 55. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что приведенные выше положения законодательных и нормативно-правовых актов МБОУ «СОШ №8 с. Аур» не соблюдаются.

Надзорными мероприятиями установлено, в МБОУ «СОШ №8 с. Аур» в нарушение пункта 55 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» на объекте отсутствует акт проверки внутреннего противопожарного водопровода.

Выявленные в ходе надзорных мероприятий нарушения федерального законодательства в сфере пожарной безопасности влекут нарушения прав несовершеннолетних на безопасность пребывания в образовательном учреждении, что является недопустимым.

Причиной указанных нарушений закона является ненадлежащее исполнение отдельными работниками МБОУ «СОШ №8 с. Аур» своих обязанностей, а условием – ненадлежащий контроль со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях закона.

ТРЕБУЮ:

2. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.

3. Принять меры к устранению нарушений пункта 55 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» путем обследования внутреннего противопожарного водопровода в здании МБОУ «СОШ №8 с. Аур» с составлением акта проверки.

4. О месте и времени рассмотрения представления своевременно сообщить в прокуратуру Смидовичского района ЕАО.

5. Представление подлежит обязательному рассмотрению.

6. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района до **30.08.2020**, с приложением копии приказа (распоряжения) о применении дисциплинарного взыскания.

Разъясняю, что за неисполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

А.Т. Седракян

9148163200